

Wrocław, dnia 2022-09-26

RM-PLAN Robert Milkiewicz  
Ul. Młyńska 105J/2  
62-052 Komorniki

**EEDD.072.78.70591,76234.81178.2022.DS**

Dotyczy: Regulacja krawężników w rejonie drzew na osiedlu Gądów – Popowice Płd z podziałem na etapy 1, 2, 3 – ul. Szybowcowa i ul. Balonowa – opinia do projektu.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr RM/110/7/19.VIII.2022 oraz RM/110/8/8.IX.2022 ws. jw., Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że:

1. Projekt zagospodarowania terenu **zatwierdza** bez uwag;
2. W zakresie rozwiązań drogowych – opiniuje **pozytywnie z uwagami**:
  - W projekcie wykonawczym, etap I i II, rys. nr 2 i 3 – ujednoczyć wymiary obrzeży (szczegół „A” i legenda);
  - W projekcie wykonawczym, etap III, rys. nr 2 - zmienić w legendzie zapis projektowanej warstwy ścieralnej asfaltowej na remontowaną warstwę ścieralną asfaltową;
  - W projekcie wykonawczym oraz w materiałach do zgłoszenia robót budowlanych, etap III, rys. 2.0 - uzupełnić wymiary chodnika (szerokość);
  - W projektach wykonawczych uwzględnić profilowanie terenu zielonego wzdłuż obrzeża (na szer. 0,5 m);
  - Uzupełnić opisy materiałów w szczególe „A”;
  - W projekcie organizacji ruchu zastępczego, etap II, rys. 3.2. - wskazać tymczasowy ciąg pieszy.
3. W zakresie organizacji ruchu zastępczego, w granicach drogi publicznej opiniuje **pozytywnie bez uwag**. Należy zwrócić uwagę, że znaki projektowane na terenie prywatnym należy uzgodnić z zarządcą terenu.

Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych oraz ich konstrukcji wsporczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi ZDIUM zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu [2] na dzień wdrażania.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.)

[2] [https:// www.zdium.wroc.pl](https://www.zdium.wroc.pl)

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
NACZELNIK  
Wydziału Eksploatacji i Utrzymania

*Konrad Gaj*

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

KIEROWNIK DZIAŁU  
DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO

*Krzysztof Plewa*

