

Wrocław, dnia 21.09.2023

Znak sprawy: NXO.070. 14 .2023.ET.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych**

Zamawiający: Gmina Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą ul. Długa 49, 53-633 Wrocław zaprasza do złożenia ofert na:

**Kompleksowe świadczenie usług w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 148.**

1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego:

W ramach przeglądu serwisowo-konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych dwa razy w roku ( marzec ; listopad ) należy sprawdzić poprawność:

- a) efektywności energetycznej urządzenia oraz połączeń elektrycznych i usunąć ewentualne usterki ( tj. oczyszczanie styków, odizolowanie itp.)
- b) przepływu sygnałów między urządzeniem zewnętrznym, a jednostką wewnętrzną między klimatyzatorem, a pilotem sterującym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać stosownej regulacji lub określić przyczynę – usterkę i sposób jej usunięcia,
- c) działania panela sterującego z urządzeniem oraz realizacji wszystkich funkcji przewidzianych przez producenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać niezbędnej regulacji lub określić przyczynę – usterkę i sposób jej usunięcia,
- d) funkcjonowania mechanicznych elementów urządzenia. Przeprowadzić czyszczenie, niezbędną regulację i zakonserwować, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
- e) parametrów wydajności chłodniczej urządzenia, przepływu ( drożności), szczelności ciśnienia i poziomu czynnika schładzającego w instalacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określić przyczynę i usterkę usunąć. Każdorazowo przeprowadzić przedmuchiwanie, przepłukanie i uzupełnienie czynnika chłodzącego.
- f) drożności i szczelności instalacji odprowadzającej skropliny, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określić przyczynę i usunąć usterkę. Każdorazowo przedmuchać, przepłukać, a w razie konieczności wymienić uszczelniacze.

g) uzyskiwanych z urządzeń temperatur nadmuchu ciepłego i schłodzonego powietrza w porównaniu z parametrami określonymi przez producenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadzić stosowną regulację lub określić przyczynę – usterkę i sposób jej usunięcia.

h) oczyścić lub wymienić filtry zapachu i powietrza (tj. filtr węglowy) oraz przeprowadzić odgrzybianie klimatyzatorów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

1.1 Wykonawca w okresie trwania umowy przeglądam i konserwacjami obejmie również nowo zainstalowane urządzenia. Konserwacja nowo zainstalowanych urządzeń będzie obejmowała czynności niezbędne do zachowania gwarancji producenta. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie. Do oferty należy również załączyć certyfikaty F-Gaz

#### Urządzenia na gwarancji marki Midea

Po zakończeniu gwarancji, Wykonawca w ramach konserwacji będzie wykonywał czynności wynikające z zapisów umowy.

1.2 Ilość urządzeń poddanych przeglądom i konserwacjom może ulec zmianie - w załączeniu wykaz kompletów urządzeń klimatyzacyjnych. Przegląd, serwis i poprawność działania każdego klimatyzatora musi być potwierdzony przez użytkownika. Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy (8,00-15,00) w godzinach pracy Zamawiającego.

1.3 Ze względu na złożoność urządzeń i instalacji, Zamawiający zaleca Wykonawcom przed przystąpieniem do złożenia oferty, dokonanie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu się z zachowaniem wymogów sanitarnych

## **2 Naprawa urządzeń**

2.1 diagnoza przyczyny niesprawności urządzenia do 24 h od zgłoszenia,

2.2 zgłoszenie w formie telefonicznej, fax, e-mail, pismo

2.3 Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki lub naprawy urządzeń nie później niż w ciągu maksymalnie 48 godzin od przeprowadzenia przeglądu lub od otrzymania wezwania interwencyjnego.

2.4 Wykonawca szacuje koszt naprawy, Zamawiający akceptuje i zleca naprawę. Zamawiający zabezpieczy dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów naprawy, wymiany uszkodzonych części oraz wymiany urządzeń klimatyzacyjnych,

2.5 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć naprawę lub usunięcie usterki w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

2.6 Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego przedstawi faktury źródłowe na zakup części i urządzeń, podległych naprawie lub wymianie.

2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki powstałe w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.

2.8. Zakres wykonywanej usługi zależy będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

2.9. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

2.10. Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

2. Termin realizacji zamówienia publicznego\*: do **31 grudnia 2024**
3. Okres gwarancji\*:
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 100%
  - 1) cena zł netto;
  - 2) Cena zł brutto
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
6. Ofertę należy złożyć poprzez\*:
  - 1 doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław z napisem „ Klimatyzacja Strzegomska „lub
  - 2 przesłanie oferty na adres e-mail: [oferty@zdium.wroc.pl](mailto:oferty@zdium.wroc.pl) (ofertę należy przesłać w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać opis przedmiotu zamówienia publicznego)
- 7 Termin złożenia oferty: 11.10.2023
- 8 Termin otwarcia ofert: 12.10.2023
- 9 Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:  
Ewa Turkiewicz 71/3760766 [E-eturkiewicz@zdium.wroc.pl](mailto:E-eturkiewicz@zdium.wroc.pl)
- 10 Informacje dodatkowe:
  - 1 zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
  - 2 wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
  3. w przypadku, gdy złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub podjęcia negocjacji cenowych z tymi wykonawcami;
  4. jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przekraczająca wartość zaplanowanych środków, zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z tym wykonawcą;
  5. ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
  6. oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
  7. zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  8. wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
  9. ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie wykonawca zawarł w swojej ofercie;
  10. zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców danych i informacji;

11. w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta jest niższa o co najmniej 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, zamawiający wystąpi do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w celu ustalenia czy złożona przez niego oferta zawiera rażąco niską cenę;
12. odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
13. wykonawca jest związany ofertą przez 30\*\* dni;
14. ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
15. złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
16. zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
17. inne: .....

KIEROWNIK  
Działu Obsługi Zarządu  
*Sylwia Zygała*  
Sylwia Zygała

(pieczętka i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* minimum 21 dni

#### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- 10) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej „ZDiUM”;
- 11) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdiu.wroc.pl;
- 12) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 13) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM oraz firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe;
- 14) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w ZDiUM;
- 15) podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania swoich danych osobowych Pani / Pana oferta nie będzie rozpatrywana;
- 16) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 17) posiada Pani / Pan:
  - e) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,
  - f) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych<sup>1)</sup>,
  - g) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2)</sup>,
  - h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

18) nie przysługuje Pani / Panu:

- d) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>1)</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

<sup>2)</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

#### WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH - STRZEGOMSKA 148

Lp.	Model	Typ urządzenia	ilość	Cena Netto 1 kpl	Cena Brutto 1 kpl
1	Clima Product	Centrala wentylacyjna	1		
2	Devatec	Nawilżacz parowy	1		
3	ACM katle klima	Agregat skraplający	1		
4	Juvevt	Wentylator dachowy	1		
5	Mitsubishi Elektra	System klimatyzacji (7 jednostek wewnętrznych 1 jednostka zewnętrzna )	1		
6	Midea	Split	1		
Łącznie					