



Symbol sprawy: 014627/18/KOU/ZJa
Numer Klienta: 233099

Wrocław, dnia 10.04.2018



Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Załącznik : nr rej. MPWiK 38724/kd/2018 do PB przewodów podłączeniowych do wpustów ulicznych na terenie istniejącego parkingu projektowanych w rejonie ulicy Orzechowej/Krynickiej we Wrocławiu, działka 1/25, AM-10, obręb Gaj.

Projekt budowlany jw. uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przewody kanalizacyjne należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytocznymi projektowania ...” obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.
2. Na wejście w teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela terenu.
3. Wpusty deszczowe winny być wyposażone w osadnik i na odpływie mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry.
4. Ułożone przewody należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
5. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przewodów jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przewodów.
6. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
7. W przypadku kolizji projektowanych przewodów z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem.

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353

Otrzymuje:

1. Adresat
- ② Przedsiębiorstwo Usługowe „Pro-Cad” Bartłomiej Szczygalski, ul. Prądyńskiego 22/9, 50-434 Wrocław+ 1 egz. projektu
3. Archiwum MPWiK aa + 1 egz. projektu

