



Symbol sprawy: 026782/19/KOU/BHe  
Numer Klienta: 102207

Wrocław, dnia 10.07.2019



Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  
ul. Długa 49  
53-633 Wrocław

dotyczy: projektu wykonawczego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki - róg ul. Piłsudskiego we Wrocławiu.

W odpowiedzi na przedłożony projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych informujemy:

1. Planowany podjazd koliduje z czynnymi sieciami wod-kan usytuowanymi ok 6 m od budynku
2. Bezpośrednio pod wjazdem usytuowane są następujące sieci:
  - wodociąg DN150 żel jest z początku lat 90-tych,
  - kanał sanitarny DN 300 mm kam
3. Zgodnie z przedłożonym projektem bezwzględnie należy zastosować wszystkie elementy umożliwiające całkowity demontaż podjazdu w tym demontaż balustrady i wykonanie pochylni z elementów całkowicie rozbiernych.
4. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MPWiK.
5. Roboty drogowe w strefie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. należy wykonać bez użycia sprzętu ciężkiego oraz pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPWiK S.A.
6. W trakcie prac należy monitorować stan zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót sieci.
7. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider  
Zespół Uzgodnień  
Biuro Obsługi Klienta  
MPWiK S.A. Wrocław

0353

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Paweł Waszkis,  
ul. Stolarska 7, 53-205 Wrocław + projekt
3. Archiwum MPWiK S.A. aa + projekt

