

Symbol sprawy: 005326/17/FBOU/EKa
Numer Klienta: 973182

Wrocław, dnia 16.02.2017

Violetta Paluszkiawicz

973182

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław**Zapewnienie odbioru wód deszczowych oraz określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej****Warunki przebudowy hydrantów na sieci wodociągowej.**

1. Inwestor: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49
2. Obiekt: podłączenie dwunastu nowych wpustów deszczowych, przesunięcie czterech wpustów deszczowych, likwidacja dwóch wpustów deszczowych oraz przesunięcie sześciu hydrantów w związku z projektem przebudowy al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych
3. Adres inwestycji: Wrocław, ul. KARKONOSKA Obręb 0011 Borek, AR-7, dz. Nr: 1/4, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9,3/1, 3/2, 3/3, 3/4,35,36, 37, 38, 39 Obręb 0011 Borek, AR-8, dz. Nr:6/2 Obręb 0016 Krzyki, AR-6, dz.nr: 12/3,19/1,19/5, 19/6, 58, 59, 70 Obręb 0016 Krzyki, AR-8, dz.nr 19,18/2 Obręb 0021 Partynice, AR-1, dz. nr: 17/1, 21/1, 27/1 Obręb 0021 Partynice, AR-3, dz. nr: 1/19,1/27,1/38,1/39,1/51,1/76,1/77,1/79,1/84,1/90, 2,3 Obręb 0021 Partynice, AR-4, dz. nr: 175/1, 43/1, 66/3, 67 Obręb 0021 Partynice, AR-6, dz. nr: 4/15,4/16, 4/42,4/85, 6, 7 Obręb 0015 Klecina, AR-5, dz. nr: 11/14,12/4,13/8,13/9 Obręb 0015 Klecina, AR-7, dz. nr: 1 Obręb 0015 Klecina, AR-9, dz. nr: 2, 3/30, 3/35, 3/36, 3/38, 3/43 Obręb 0015 Klecina, AR-21, dz. nr: 1/1, 4/6,4/7.

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbiór wód opadowych do układu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o średnicach od DN 200 do DN 1000 w Alei Karkonoskiej, ul. Powstańców Śl. oraz w rejonie ul. Turniejowej, Wyścigowej, Kobierzyskiej.

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej budowy i przebudowy wpustów ulicznych wraz z podłączeniami tych wpustów oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytocznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl.

Inne uwagi:

1. Projekt przyłączy powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
2. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
3. Jakość ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanałów - powinna odpowiadać wymogom określonym w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99. Skład chemiczny wód opadowych - zgodnie z ww. wymogami określonymi w Dzienniku Ustaw Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. – nie może przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości dla ścieków komunalnych.
4. W przypadku, gdy z ww. obiektu będą odprowadzane ścieki o parametrach przekraczających wartości określone jako dopuszczalne w Rozporządzeniu jw., należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne służące oczyszczaniu ścieków powstałych w przedmiotowym obiekcie. W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do użytkowania tego obiektu powinien zgłosić w MPWiK S.A. termin rozpoczęcia użytkowania ww. obiektu oraz przedstawić umowę zawartą z wyspecjalizowaną firmą na odbiór zawartości z urządzeń oczyszczających ścieki.

Warunki przebudowy hydrantów:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem hydrantów do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przebudowy hydrantów oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. W celu otrzymania uzgodnienia należy przedłożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 w dwóch egzemplarzach, projekt budowlany i wykonawczy przebudowy hydrantów, opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celów projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spełniający warunki zawarte w „Wytycznych projektowania i wykonawstwa” obowiązujących w MPWiK S.A.
3. Do projektu należy dołączyć mapę ewidencyjną z wrysowaną lokalizacją nowych oraz likwidowanych hydrantów wraz z wykazem właścicieli i władających.
4. Nowa lokalizacja hydrantu winna uwzględniać obowiązujące normy i rozporządzenia (Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych) w tym opinię rzeczoznawcy p.pożarowego.
5. Istniejące hydranty należy zdemontować i zaślepić trójniki. Hydranty w nowym miejscu zamontować „na odsadźce” poprzez wykonanie zabudowy trójnika na wodociągu wraz z zasuwą odcinającą DN 80.
6. Do dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wrocławiu należy dołączyć uzgodnienie MPWiK S.A.
7. Warunkiem uzyskania uzgodnienia branżowego sieci / elementu sieci jest m.in. załączenie dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, identycznej z wersją papierową (w formacie .pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmującego cały zakres projektowanej sieci / elementu sieci w formacie .dxf (obsługiwanym przez ACAD LT 2010), osadzony w

układzie współrzędnych 2000 o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG:2177 układzie współrzędnych PUWG_2000_Strefa_6.

Dane w zakresie dotyczącym sieci wod.-kan. można uzyskać w Centrum Dokumentacji Projektowej GIS MPWiK S.A. (w godzinach 8³⁰ - 14⁰⁰) przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.

Niniejsze *Zapewnienie odbioru wód deszczowych i warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej* oraz *Warunki przebudowy hydrantów na sieci wodociągowej* ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Sekcja Uzgodnień
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2-G, 54-218 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa