



Symbol sprawy: 029480/17/KOU/EKa
Numer Klienta: 973182

Wrocław, dnia 20.09.2017

KANCELARIA MPWiK S.A.	
2017 -09- 25	
Wysłano dnia	F028

973182
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Załącznik: nr rej. MPWiK S.A. 38155/w-kd/2017 do PB budowy i przebudowy podłączeń wpustów deszczowych oraz przebudowy 2 hydrantów na sieci wodociągowej w związku z projektem przebudowy al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych.

Projekt budowlany budowy i przebudowy podłączeń wpustów deszczowych uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytocznymi projektowania ...” obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.
2. W przypadku kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu wodomierzowego lub złączenia z siecią miejską wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
3. Prace na czynnej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić (w terminie wcześniej uzgodnionym), za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A.
4. Otwór w istniejącej studni na kanale należy wykonać przy użyciu odpowiedniej wiertarki, nie uszkadzając konstrukcji i szczelności studni.
5. Wpusty deszczowe winny być wyposażone w osadnik i na odpływie mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry.
6. Ułożone przyłącza należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
7. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przyłączy jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłączy.
8. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
9. Likwidowane przewody należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Na matrycach ZGKiKM Wrocław zlikwidowane elementy przewodu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją geodezyjną.

10. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom określonym w par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014.1800) , w tym dopuszczalna wartość dla zawiesin ogólnych ≤ 100 mg/l, dla węglowodorów ropopochodnych ≤ 15 mg/l.

Przedłożoną dokumentację projektową przebudowy hydrantów HP 80 na sieci wodociągowej w zakresie zmiany usytuowania (przełożenie do strefy zieleni) uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MPWiK S.A. oraz podać numer uzgodnienia MPWiK S.A., numer pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę bez zastrzeżeń, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy Kierownika Budowy.
2. Wszelkie prace na czynnej sieci wodociągowej muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A..
3. Armaturę wodociągową stosować zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w MPWiK S.A. we Wrocławiu określonymi w „Wytycznych ... MPWiK S.A.”
4. Przed odbiorem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną (ZGKiKM), oraz inwentaryzację branżową (przez służby geodezyjne MPWiK S.A.) i przedłożyć dokumenty pomiarowe (kopie szkiców branżowych lub potwierdzenie wykonania pomiaru branżowego). Brak dokumentów potwierdzających wykonanie pomiaru branżowego powoduje odmowę podjęcia czynności odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiK S.A..
5. Teren wokół hydrantu ppoż. należy zagospodarować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody z płukania sieci.
6. Manipulację zasuwami na czynnej sieci wodociągowej należy zlecić w MPWiK S.A..
7. Zdemontowaną armaturę przekazać protokolarnie do magazynu MPWiK S.A..
8. Hydrant podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne i eksploatacyjne MPWiK S.A..
9. Przejęcie na majątek i do eksploatacji MPWiK S.A. hydrantu zrealizowanego wg niniejszego opracowania projektowego nastąpi po przekazaniu do MPWiK S.A. podpisanego przez Inwestora dokumentu PT. Odbiór robót może nastąpić po wykonaniu robót drogowych i całkowitym uporządkowaniu terenu.
10. Inwestor przed rozpoczęciem robót ma obowiązek przedłożyć w MPWiK S.A. oświadczenie, że materiały, które będą wbudowane są zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez MPWiK S.A. projektu i obowiązującymi w MPWiK S.A. "Wytycznymi...". Do oświadczenia należy dołączyć wykaz materiałów i dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodności producenta lub aprobaty techniczne.
11. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu mediów na swój koszt. O zaistniałym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić służby eksploatacyjne MPWiK S.A..
12. Obowiązkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami bhp, w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopów i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie wykopów. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK S.A. , że warunki na terenie budowy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, ma on prawo odmówić wykonania czynności

odbiorowych lub branżowych pomiarów geodezyjnych. W takim przypadku zostanie wstrzymany bieg terminów wyznaczonych dla dokonania tych czynności przez przedstawiciela MPWiK S.A..

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Sekcja Uzgodnień
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2-G, 54-218 Wrocław + 1 egz. dokumentacji
3. MPWiK S.A. aa + 1 egz. dokumentacji