



DZMiUW

DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, BIURO we WROCŁAWIU
Adres biura : 50-333 Wrocław, al. Matejki 6
Adres do korespondencji : 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

Tel.: 071-322-66-81 do 83
Fax: 071-322-79-29
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788

Wrocław, dn. 31.01.2017 r.

Znak sprawy: W-ME-BWR.4600. 101-3.16/17
L.dz. 640 /17

Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2-G
54 - 218 Wrocław

Dotyczy: budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu al. Karkonoskiej w km 14+640 rz. Ślęży we Wrocławiu.

W odpowiedzi na pismo nr 3348/01/17 z dnia 26.01.2017 r., Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uzgadnia wstępnie przedstawioną dokumentację kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ślężą w km 14+640 z następującymi uwagami :

- Wyniesienie spodu konstrukcji kładki ponad poziom wód miarodajnych $Q_{1\%}$ oraz światło poziome kładki należy przyjąć na podstawie obowiązujących przepisów jak dla wałów klasy II;
- skarpy brzegowe znajdujące się w obrębie kładki należy ubezpieczyć z użyciem spoinowanej okładziny kamiennej z bruku ułożonego na warstwie cementowej, zabezpieczonej przed podmyciem palisadą po obu jej stronach;
- Budowa kładki nad rz. Ślężą musi spełniać wszystkie wymagania prawne określone m.in. w ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane;
- Wykonanie i utrzymanie przedmiotowej kładki wraz z ciągami komunikacyjnymi stanowiącymi bezpośredni do niej dojazd będzie leżeć po stronie Inwestora.

Na wykonanie kładki na rz. Ślęży w km 14+640 należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Witold Rzewuski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DZMiUW B/Wrocław

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Łyczko
Tel/fax 071 394 36 80 wew. 509