

Wrocław, dnia 2017-12-29

FRIED-POL Paweł Fried

ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

TRP.404.19. 123621 .2015.AW

Dotyczy: Rozbudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że uzgadnia pozytywnie, skorygowany w dniu 30.11.2017 r., projekt miejskich kanałów technologicznych – bez uwag oraz projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją sygnalizacji - z poniższymi uwagami:

1. Brak podpisów projektantów branży elektrycznej i teletechnicznej na oświadczeniu.
2. W opisie technicznym dla skrzyżowania SK131 należy poprawić zapis z „131SM.../SK2” na „istniejącej 131/SK2”.
3. W opisie technicznym dla skrzyżowania SK150 należy dopisać:
 - demontaż istniejącego wysięgnika po przeniesieniu sygnalizatora PR2a
 - przeniesienie istniejącego słupka HY (M8) wraz z sygnalizatorem P3f w nową lokalizację
 - demontaż oraz montaż istniejącego kosza na odpady oraz wygrodzień będących w kolizji z projektowaną kanalizacją kablową
4. W punkcie 3.9 opisu należy dopisać : *taśmą „Elko-Bis”.*
5. W punkcie 3.7 opisu należy dopisać: *Dopuszcza się stosowanie sygnalizatorów rowerowych trójkomorowych 3xfi200 o parametrach równoważnych do zaprojektowanych.*

Jednocześnie informujemy, że biuro projektowe w ramach nadzoru autorskiego, na wniosek wykonawcy robót, ma obowiązek dokonywać bieżącej aktualizacji przekazanej dokumentacji projektowej o wszystkie istotne elementy budowlane np. ciągi kablowe, ilości przepustów, przekroje kanalizacji.

Aktualizacja stanu sieci, urządzeń oraz kanalizacji przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu będzie weryfikowana w dokumentacji powykonawczej leżącej po stronie Wykonawcy.

Brak aktualizacji dokumentacji do stanu rzeczywistego sieci, urządzeń, kanalizacji oraz innych elementów nie wykonanej przez biuro projektowe nie zwalnia wykonawcy robót z obowiązku kompleksowej aktualizacji dokumentacji.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z wydanymi decyzjami, opiniami i uwagami, które stanowią integralną część projektu wykonawczego.

Z upoważnienia Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Malarska

Sprawę prowadzi: Agnieszka Wróblewska, tel. 71-376-00-15, agnieszka.wroblewska@zdium.wroc.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa