



WAB-AA.7021.1630.2017
Nr kanc. 43481/17

Wrocław, dnia

03 STY. 2018

Fried – Pol Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

Dotyczy: doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przy zajezdni Dąbie we Wrocławiu.

Opiniuję pozytywnie elementy oświetlenia przewidziane w ramach doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przy zajezdni Dąbie we Wrocławiu:

- o słupy oświetleniowe bezszwowe aluminiowe typu SAL firmy Rosa, wys. 6,0 m
- o oprawy oświetleniowe: TECEO1 32 LEDS 700mA 71W 5145 NW – do oświetlenia przejścia na ul. Tramwajowej (2 sztuki) oraz TECEO1 48 LEDS 700mA 107W 5145 NW – do oświetlenia przejścia na ul. Wróblewskiego (4 sztuki).

Proszę o zastosowanie neutralnej białej temperatury barwowej ok. 4000K. Proszę o zastosowanie dla wszystkich ww. elementów oświetlenia koloru RAL 9006 (C-0 – wg wzornika firmy ROSA).

Z poważaniem

KOORDYNATOR PROJEKTU
Wystroju Miejskiego Miasta

Beata Urbanowicz

Otrzymują:

1. Adresat + rys. E-01 PB
2. aa. AAKŚ-1