

Wrocław, dnia 07.06.2021 r.

wg rozdzielnika

TXU.71.28.47553.47757.49242.2021.MK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie usługi światła i utrzymania efektywności energetycznej dla 77 obwodów oświetlenia ulicznego w Gminie Wrocław”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 135 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 30:

Czy zastosowane oprawy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Koordynatora Projektu Wystroju Plastycznego Miasta w UM Wrocławia?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający zmienił treść SWZ: uzupełniając wymagania dotyczące opraw oświetleniowych w OPZ dopisując w pkt 2.2.3.3.:

„Dodatkowe wymaganie dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania:

b) elementy oświetlenia należy realizować w kolorze:

- RAL 9006 – drogi publiczne (poza niektórymi ulicami Starego Miasta, na których oświetlenie zrealizowane jest w innych kolorach; wówczas w przypadku wymiany oświetlenia należy zastosować kolor istniejących elementów oświetlenia jako kontynuację stanu istniejącego),
- RAL 7016 – tereny parkowe,

c) zalecana temperatura barwowa 3000 – 4000 K, przy czym dla doświetlenia przejść dla pieszych temperatura powinna być wyższa, tak aby podkreślić i wyodrębnić oświetlenie przejścia dla pieszych względem oświetlenia drogowego,”

Oprawy spełniające te i pozostałe techniczne wymagania zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego bez konieczności opiniowania przez Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w UM Wrocławia. W załączeniu ZAMIENNY 2 OPZ.

Pytanie nr 31:

Zgodnie z Formularzem ofertowym: „Zamawiający odrzuci ofertę, której wartość – wskazana w kol. 6 wiersz 1 Zestawienia kosztów zadania – przekracza poziom prognozowanych oszczędności.” Prosimy o podanie poziomu prognozowanych oszczędności.

Odpowiedź nr 31:

Poziom prognozowanych oszczędności będzie wynikał w każdej złożonej ofercie z załącznika nr 1.4 - wzór audytu energetycznego.

Zamawiający nie może podać poziomu prognozowanych oszczędności, gdyż w zależności od rodzaju zastosowanych opraw, przewidzianej skali redukcji natężenia oraz wysokości kosztów usługi konserwacji ryczałtowej, te wartości będą u każdego z wykonawców inne. Poziom oszczędności będzie wynikał z zsumowania pozycji E13 (oszczędność roczna na energii) oraz pozycji H7 i H8 we wzorze audytu. To będzie bazowa wartość do oceny opisanego warunku (nieprzekroczenie wartości oszczędności przez wartość oferty)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Małgorzata Komander, tel. 071/ 376 00 05

Załączniki: (tylko na stronie zamawiającego) 1. ZAMIENNY 2 OPZ

Otrzymują: 1. Adresat, 2. TXU w/m