

Wrocław, dnia 08.06.2021 r.

wg rozdzielnika

TXU.71.28.49617.49616.2021.MK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie usługi światła i utrzymania efektywności energetycznej dla 77 obwodów oświetlenia ulicznego w Gminie Wrocław”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 32:

Zgodnie z treścią OPZ punkt 1.3. Zamawiający odrzuci ofertę, której wartość przekracza poziom prognozowanych oszczędności. W załączniku 1.4. wzór audytu energetycznego poziom oszczędności jest liczony już po uwzględnieniu kosztów konserwacji bieżącej i napraw doraźnych. Ponieważ powyższe koszty pomniejszają poziom oszczędności rozumiemy, że wartość oferty powinna uwzględniać koszty konserwacji bieżącej i napraw doraźnych. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o doprecyzowanie: czy poziom prognozowanych oszczędności (czyli maksymalna wartość oferty) powinien zawierać również proponowane koszty konserwacji bieżącej i napraw doraźnych?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający doprecyzowuje, iż proponowany przez wykonawców poziom oszczędności do uzyskania będzie wynikał z zsumowania pozycji E13 (oszczędność roczna na energii) oraz pozycji H7 i H8 we wzorze audytu (konserwacja ryczałtowa oraz prace zlecone). To będzie bazowa wartość oceny warunku nieprzekroczenie wartości oszczędności przez wartość oferty.

Pytanie nr 33:

Zamawiający w punkcie 1.1. OPZ pisze o redukcji natężenia oświetlenia o maksymalnie 50% w określonych godzinach zmniejszonego natężenia ruchu (między 23:00 a 5:00), jednocześnie Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia w czasie świecenia bez redukcji oraz z redukcją. Natomiast 1.3.-Zal.-nr-3-Wzór-wyliczenia-redukcji-zużycia-energii-elektrycznej, pozwala tylko na wprowadzenie jednolitej redukcji jednocześnie dla wszystkich opraw, redukcja ta odnosi się tylko i wyłącznie do mocy opraw. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących redukcji. Czy Zamawiający ma na myśli dokonanie obniżenia poziomu mocy o 50% dla wszystkich opraw we wskazanych godzinach? W związku z jednoczesnym wymogiem zachowania zgodności z przytoczoną normą Zamawiający ma na myśli obniżenie klas oświetlenia drogi – o jedną lub dwie w dół? Jeśli tak, co w przypadku, gdy dobrana klasa była już klasą minimalną tj. C5? Jeśli Zamawiający podtrzymuje zapis o redukcji natężenia i utrzymaniu normy konieczne będą indywidualne obliczenia dla każdej z ulic i podanie klas odniesienia po redukcji. Jeśli Zamawiający za nadrzędny wskaże 1.3.-Zal.-nr-3-Wzór-wyliczenia-redukcji-zużycia-energii-elektrycznej, prosimy o usunięcie wymogu spełnienia normy PN-EN13201:2016 w czasie świecenia opraw z redukcją i jednocześnie potwierdzenie, że całkowite deklarowane zużycie energii ma charakter umowny i nie będzie powiązane z naliczaniem przez Zamawiającego rekompensaty za nadwyżkę za faktycznie zużytą energię elektryczną, w przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał utrzymania wskazanej pierwotnie klasy oświetlenia, co będzie skutkowało brakiem możliwości zastosowania wskazanej w ofercie redukcji mocy np. o 50%.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga spełnienia normy PN-EN13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia w czasie świecenia bez redukcji. W czasie świecenia z zastosowaniem redukcji Zamawiający dopuszcza maksymalną redukcję do 50% wartości podstawowej, niezależnie od spełnienia normy (niższa klasa oświetleniowa lub jej brak).

Pytanie nr 34:

W związku ze skomplikowaniem i złożonością oferty zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert o 2-3 tygodnie.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Małgorzata Komander, tel. 071/ 376 00 05, Otrzymują:1.Adresat, 2. TXU w/m

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

53-633 Wrocław, ul. Długa 49

www.zdiwm.wroc.pl; zdiwm@zdiwm.wroc.pl

tel.: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06

TXU.71.28.28.2021.MK