

wg rozdzielnika

Wrocław, dnia 15.06.2021 r.

TXU.71.98. 52111.2021.KZ

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonanie robót budowlanych dla dwóch zadań: Zadanie 1: Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu. Zadanie 2: Budowa chodnika w ul. Ziemniaczanej na odcinku od nr 2 do ul. Mościckiego we Wrocławiu.”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniem wyjaśnia:

PYTANIE 17

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić przejścia poprzeczne kablem oświetleniowym pod ulicą Ziemniaczaną przy budowie Oświetlenia ?

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający załącza zamienny przedmiar (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) dla branży oświetlenie. W pozycji 3a kosztorysu ofertowego należy uwzględnić przejścia poprzeczne kablem oświetleniowym pod ulicą Ziemniaczaną przy budowie Oświetlenia

PYTANIE 18

W nawiązaniu do udzielonej w dniu 11.06.2021r. odpowiedzi na pytanie nr 3: „Szafka zgodnie rys 2E schemat zasilania oświetlenia”. Prosimy o podanie jaki sterownik sektorowy będzie umieszczony w tej rozdzielnicy oraz uzupełnienie połączeń tego sterownika na schemacie.

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający publikuje instrukcję przykładowego sterownika sektorowego kompatybilnego z rozwiązaniami technicznymi eksploatowanymi przez ZDiUM we Wrocławiu. Wykonawca powinien zabudować materiał równoważny i kompatybilny do ww. sterownika. Schemat połączeń zgodnie z danymi producenta sterownika.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Z poważaniem

Załączniki: (tylko na stronie zamawiającego: bip.zdium.wroc.pl)

1. ZAMIENNY KOSZTORYS oświetlenie
2. Instrukcja przykładowego sterownika

Sprawę prowadzi: Katarzyna Zawadka, tel. 71 376 00 05

Otrzymują:

1. Adresat
2. TXU w/m