



BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o.o.	
SEKRETARIAT	
wpl.	28-05-2021
L.dz.	1009/2021



9210045992

Symbol sprawy: 024900/21/KOU/ZJa
Numer Klienta: 230581

Wrocław, dnia 28.05.2021



Biprogeo-Projekt sp. z o.o.
ul. Marcina Bukowskiego 2
52-418 Wrocław

Dotyczy: budowa łącznika drogowego ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury Zachodnią we Wrocławiu oraz ronda (cz. dz. nr 1, AM-17 i cz. dz. nr 1, AM-27 oraz cz. dz. nr 16 i nr 17, AM-16, obręb Muchobór Wielki) w skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury Zachodniej z łącznikiem jw.

W odpowiedzi na pismo skierowane do MPWiK S.A. oraz w nawiązaniu do naszego pisma, symbol sprawy: 003399/19/KOU/MLe z dnia 21.05.2019r. uprzejmie informujemy, że tłoczna sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø 200 mm, wraz ze studniami rewizyjnymi zlokalizowanymi w obrębie planowanego ronda, została zrealizowana wg. trasy przyjętej w projekcie nr rej. MPWiK 8278/Ks/2016, nie została przesunięta poza obręb ronda.

Jednocześnie informujemy, że odstępujemy od warunku zamieszczonego w punkcie nr 3 ww. pisma symbol sprawy: 003399/19/KOU/MLe z dnia 21.05.2019r, dotyczącego konieczności przeprojektowania odcinka sieci między studniami nr Szcz11 i nr Szcz12a w rejonie planowanego ronda.

Włazy studni kanalizacyjnych należy dostosować do nowej niwelety projektowanej nawierzchni drogowej.

Roboty drogowe w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać bez użycia sprzętu ciężkiego, pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPWiK S.A.

Ponadto informujemy, że zapis zawarty w punkcie 2 ww. pisma jest aktualny. Istniejący hydrant na sieci wodociągowej zlokalizowany w obrębie planowanego ronda nie został przesunięty poza obręb ronda. MPWiK S.A. wykona zmianę lokalizacji hydrantu i przebudowę węzła hydrantowego poza obręb ronda.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska
Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. we Wrocławiu

Otrzymuje:

1. Adresat e-mail: J.Krysa@biprogeo-projekt.pl
2. MPWiK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odręcznego wystawcy (MPWiK S.A.).

