

Wrocław, dnia 24.08.2021 r.

wg rozdzielnika

TXU.71.28.74391.2021.MK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie usługi światła i utrzymania efektywności energetycznej dla 77 obwodów oświetlenia ulicznego w Gminie Wrocław”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ.

Zamawiający zmienia treść udzielonej odpowiedzi nr 42 pismem nr TXU.71.28.49827.50976.52208.55786.2021.MK z dnia 25.06.2021r. Treść odpowiedzi otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga załączenia certyfikatów do składanej oferty. Jednocześnie w pkt 8.3 OPZ w pierwszym myślniku wykreśla: „... oraz certyfikat dla znaku ENEC i ENEC Plus dla oprav oświetleniowych”.

Dlatego też Zamawiający zmienia treść SWZ:

- w rozdz. IX SWZ w pkt 2 *Oferta musi zawierać*: dopisuje się ppkt 9), który brzmi:
„9) przedmiotowe środki dowodowe: karty techniczne i certyfikaty na znak ENEC i ENEC Plus (lub równoważny – za certyfikat równoważny uznany zostanie dokument potwierdzający zgodność produktu z europejską normą EN-60598-1:2015 dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz świadczący o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością, wydany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej) oprav oświetleniowych oraz systemu sterowania”.
- w Formularzu ofertowym: *Załączniki do Formularza ofertowego*: zmienia się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7. Karty techniczne i certyfikaty na znak ENEC i ENEC Plus oprav oświetleniowych oraz systemu sterowania”.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podane w Załączniku nr 1 - "Inwentaryzacja 77 obwodów oświetleniowych" klasy oświetleniowe - dotyczą jezdni. Na obszarach sąsiadujących należy przyjąć nie większą niż dwustopniową różnicę porównywalnych klas oświetleniowych. Jako poziom odniesienia przyjąć należy najwyższą z klas oświetleniowych sąsiadujących obszarów. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33, Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia w czasie świecenia bez redukcji. W czasie świecenia z zastosowaniem redukcji Zamawiający dopuszcza maksymalną redukcję 50% wartości podstawowej, niezależnie od spełnienia normy (niższa klasa oświetleniowa lub jej brak).

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Małgorzata Komander, tel. 071/ 376 00 05

Załączniki: (na stronie Zamawiającego) 1. ZAMIENNY DRUGI Formularz ofertowy

Otrzymują: 1. Adresat; 2. TXU w/m