

Wyposażenie latarni		Nr latarni oświetleniowej				Ilość sztuk
		1	2	3	4	
Słupy	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 6m, np. SAL-60	1	1	1		3
	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 5m, np. SAL-50G				1	1
Wysięgnik	Wysięgnik jednoramienny, aluminiowy o dł. Wysięgu 1,0m i wysokości 0,7m np. WRP1/1,0/0,7/5.				1	1
Ustoje	Prefabrykowany fundament słupa B-51				1	1
	Prefabrykowany fundament słupa B-60	1	1	1		3
Oprawy	Oprawa w technologii LED-40LED/44W/IP66 o rozsyle asymetrycznym, prawym	1	1			2
	Oprawa w technologii LED-24LED/55W/IP66 o rozsyle asymetrycznym, prawym			1	1	2
Tabliczki bezpiecznikowe latarni	Tabliczka bezpiecznikowa z gniazdami typu Bi-Gts-25A o gwincie główki E27 (np. wzoru „Wineł”).	1	1	1	1	4

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROGTM	
temat:			
Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ulicy Opolskiej we Wrocławiu.			
inwestor:			
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław			
branża elektryczna			
projektant:			
mgr inż. Monika Pietruszka		nr uprawnień: 344/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis: 
stadium:		branża:	strona:
Projekt wykonawczy		elektryka	
temat rysunku:		data:	skala:
Tabela montażowa oświetlenia ul. Opolska/Głubczycka.		09.2021	---
		zmiana:	nr rysunku:
		A	E1-3