

Wyposażenie latarni		Nr latarni oświetleniowej			Ilość sztuk
		1	2	3	
Słupy	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 5m, np. SAL-50G	1	1	1	3
Wysięgniki	Wysięgnik jednoramienny, aluminiowy o dł. Wysięgu 1,5m i wysokości 0,7m np. WRP1/1,5/0,7/5.	1	1	1	3
Ustoje	Prefabrykowany fundament słupa B-51	1	1	1	3
Oprawy	Oprawa w technologii LED-24LED/55W/IP66 o rozsyle asymetrycznym, prawym	1	1	1	3
Tabliczki bezpiecznikowe latarni	Tabliczka bezpiecznikowa z gniazdami typu Bi-Gts-25A o gwincie główki E27 (np. wzoru „Wineł”).	1	1	1	3

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROGTM	
temat: Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ulicy Opolskiej we Wrocławiu.			
inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław			
branża elektryczna			
projektant: mgr inż. Monika Pietruszka		nr uprawnień: 344/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis: 
stadium: Projekt wykonawczy	branża: elektryka		strona:
temat rysunku: Tabela montażowa oświetlenia ul. Opolska na wys. posesji nr 21a.		data: 09.2021	skala: ---
		zmiana: A	nr rysunku: E2-3