


Wyposażenie latarni		Nr latarni oświetleniowej					Ilość sztuk
		1	2	3	4	5	
Słupy	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 5,5m, np. SAL-50G			1	1	1	3
	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 6m, np. SAL-60	1	1				2
Ustoje	Prefabrykowany fundament słupa B-51			1	1	1	3
	Prefabrykowany fundament słupa B-60	1	1				2
Oprawy	Oprawa w technologii LED-16LED/26W/IP66 o rozsyle symetrycznym			1	1	1	3
	Oprawa w technologii LED-24LED/55W/IP66 o rozsyle asymetrycznym, prawym	1	1				2
Tabliczki bezpiecznikowe latarni	Tabliczka bezpiecznikowa z gniazdami typu Bi-Gts-25A o gwincie główki E27 (np. wzoru „Wintel”).	1	1	1	1	1	5

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROCTM	
temat: Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ulicy Opolskiej we Wrocławiu.			
inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław			
branża elektryczna			
projektant:			
mgr inż. Monika Pietruszka		nr uprawnień: 344/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis: 
stadium: Projekt Wykonawczy	branża: elektryka		strona:
temat rysunku: Tabela montażowa oświetlenia - ul. Opolska/Myszkowska.		data: 09.2021	skala: ---
		zmiana: A	nr rysunku: E3-3