

Wrocław, dnia 21.09.2021 r.

wg rozdzielnika

TXU.71.94.82423.2021.MK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie ilości lub lokalizację zabezpieczenia istniejących kabli elektrycznych rurami dwudzielnymi fi 110?

Odpowiedź nr 1:

Na remontowanym odcinku alejki Oporowskiej występuje 9 szt. skrzynek elektrycznych. Należy przyjąć zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurami dwudzielnymi na długości 4,80 m w ilości 9 szt.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem

Anna
Barbara
Pielichowska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Barbara
Pielichowska
Data: 2021.09.21
09:37:59 +02'00'

Sprawę prowadzi: Małgorzata Komander, tel. 71/ 376 00 05

Otrzymują:

1. Adresat
2. TXU w/m