

Wrocław, dnia 18.11.2021r.

wg rozdzielnika

TXU.71.44.1587.101260.2021.DM

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy ul. Strzegomską a ul. Robotniczą - WBO 2018 nr projektu 7.”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów projektowanego ogrodzenia panelowego – wysokości, grubości drutów, wymiarów słupków?

Odpowiedź nr 1:

Należy wykonać ogrodzenie panelowe (ocynkowane) dowiązujące się do istniejącego ogrodzenia parkingu wzdłuż ul. Strzegomskiej:

Wysokość słupków: 2,0 m

Wysokość paneli: 1,5-1,6 m

Fundamenty: betonowe

Słupy: systemowe ze stali ocynkowanej i powleczonej PVC wymiary min. 60x40 mm

Obejmy: 3 szt. na słupek, min. 60x40 mm

Przęsła: 2,0-2,5 m – zachować jednorodną szerokość przęseł na całej długości

Średnica drutu: min. 4 mm – druty pionowe, 4 mm – druty poziome

Wymiary oczek: min. 50x200 mm

Panele: systemowe, wykonane z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC

Pytanie nr 2:

Zgodnie z projektem płyty 50x50 posiadają grubość 8 cm natomiast w SST oraz w przedmiarze płyty te ma grubość 7 cm prosimy o określenie, którą grubość płyty należy zastosować?

Odpowiedź nr 2:

Należy zastosować płyty o grubości to 7 cm.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Dorota Moryc, tel. 071 376 07 56

Otrzymują:

1. Adresat
2. TXU w/m