

Wrocław, dnia 11.01.2022 r.

wg rozdzielnika

**TXU.71.132.1971.2021.MK**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Remont ciągu pieszego przy ul. O. Boznańskiej na odcinku od ul. A. Orłowskiego do ul. H.H. Rodakowskiego we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie parametrów progów zwalniających bitumicznych tj. układ warstw, wymiary.

**Odpowiedź nr 1:**

1. Wymiary progów - należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (wymiary zostały podane w projekcie) oraz zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2019, poz. 2311, zał. nr 2.
2. Układ warstw - progi należy wykonać w dwóch warstwach, warstwa ścieralna z AC11S, warstwa druga AC16W.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.**

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Małgorzata Komander, tel. 071 376 00 05

Otrzymują:

1. Adresat
2. TXU w/m