Kabel WLZ poprowadzić w osobnej rurze RHDPE110 kanału kablowego

Kabel WLZ poprowadzić w osobnej rurze DVK110 kanału kablowego

Kabel WLZ poprowadzić w osobnej rurze DVK110 kanału kablowego

SKO-4g/048SR04/1

3xDVK110 56,0

048SR04/1-048SR04/3

048SR04-048SR04/1

R.osł.3xHDPE160/9,1-5,0 (Ob.19)

SKO-2g/048SR04/2

3xDVK110 10,0

R.osł.3xHDPE160/9,1-3,0 (Ob.18)

3xDVK110 3,0

048SR05-048SR04

25,5

2+3

SKR-1/048SR05

SK-1

3xDVK110 -3,0

3xDVK110 25,5

13,0

2xRHDPE110

R.osł.2xHDPE160/9,1-12,0 przewiert (Ob.15)

048SR06-048SR05

13,0

4+2

DVK75 0,7

DVK75 1,0

2xSRS110 41,5 (Ob.24)

SKO-2g/048SR04/3

048SR06-048SR06/1

048SR07-048SR06

SK-2/048SR06

SK-1/048SR06/1

2xDVK110 28,5

10,0

6

MTKK13-SR

MTKK07-MTKK13

HDPE40

DB7/10

SKO-2g/MTKK13

Słup 213/175

4xDVK110 2,0

2xDVK110 5,50

R.osł.1xHDPE140/8,0(dla HDPE40+DB7/10) 10,0 (Ob. 5)

048SR08-048SR07

SK-2/048SR07

SK-1/048SR08

11,0

3xDVK110 7,0

SKO-2g/MTKK17

SK-1/MTKK16

DVK75 4,0

SKO-2g/MTKK15

2xDVK110 1,0

DVK75 2,0

MTKK17-048SR08

SK-1/MTKK14

SK-1/MTKK13/2

2xDVK110 13,0

DVK75 6,0

DVK75 2,0

SK-1/MTKK13/1

SKO-2g/MTKK12

6x2,5m

3x2,5m

16x2,5m

7x2,5m

SKO-4g/MTKK18

2xDVK110 5,0

MTKK19-048SR14

4xRHDPE110+1xHDPE40+DB7x10 19,0

R.osł.5xHDPE160/9,1-19,0 przewiert (Ob.11)

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 14,0

R.osł.5xHDPE160/9,1-5,0 (Ob.10)

DVK75 13,0

R.osł.1xHDPE110/6,3-5,0 (Ob.9)

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 22,0

R.osł.1xHDPE110/6,3-2,0 (Ob.8)

R.osł.1xHDPE110/6,3-3,5 (Ob.7)

R.osł.5xHDPE160/9,1-5,0 (Ob.6)

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 15,0

DVK75 1,0

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 15,0

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 5,0

MTKK13-MTKK17

MTKK13-MTKK13/1

DVK75 3,0

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 40,0

4xDVK110+1xHDPE40+DB7x10 52,5

LEGENDA

- Studnia kablowa podszafkowa
- Kabel oświetleniowy
- Oprawa oświetleniowa
- K2 - Kamera nadzorująca obrotowa
- R - Rogatka (R) z biletomatem (B)
- Pętla indukcyjna
- B - Kasa parkingowa (Biletomat)
- RG-IM - Rozdzielnica zasilania parkingu
- UO - Urządzenie oświetleniowe
- SRR - Sterownik pętli i rogatek

elektrotim

ELEKTROTIM SA
54-156 Wrocław
ul. Stargardzka 8
tel. (071) 352 13 41

Inwestor / Investor	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Zadanie inwestycyjne / Project	**Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I**
Obiekt / Object	Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna - Kamienna
Numer projektu/Job number	01-02-10-00107
Tytuł rysunku/Drawing title	Oświetlenie parkingu - Plan sytuacyjny

Zespół projektowy	Nazwisko i imię / Name	Nr uprawnień /specjalność	Podpis / Signature
Projektant branży elektrycznej	inż. Jerzy Narożny	168/79/WBPP instalacyjno-inżynieryjna, instalacje elektryczne i sygnalizacji ruchu drogowego	
Sprawdzający / Checked	mgr inż. Marek Krawczyk	144/DOŚ/11 instalacyjna-sieci, instalacje i urządz. elektryczne i elektroenergetyczne	

Branża/Branch	elektryczna
Stadium/Stage	PW
Skala/Scale	1:500
Data/Date	02.2017r.
Tom/Volume	
Nr rysunku	1