

Symbol sprawy: 050413/16/FBOU/EOr
Numer Klienta: 102207

Wrocław, dnia 02.12.2016

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Zapewnienie odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

1. Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
2. Obiekt: przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i Łokietka
3. Adres inwestycji: ul. Bolesława Drobnera, ul. Władysława Łokietka, ul. Henryka Probusa, plac Św. Macieja, działki nr 87/2, 84, 82/3, 81/1, 80/1, 79/2, 65 AM-25, dz. 180, 109 AM-18, dz. nr 88, 109/1, 109/3. 161/8 AM-17 obręb Plac Grunwaldzki. Miasto Wrocław

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbiór wód opadowych i roztopowych w ilości dotychczasowej do:

- istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3 m kam. w ul. Bolesława Drobnera,
- istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,35 m kam. Władysława Łokietka,
- istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,30 m kam. w ul. Henryka Probusa,
- istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,35 m kam. i Ø 0,4 m kam. plac Św. Macieja

Określamy następujące warunki przyłączenia inwestycji do ww. sieci kanalizacji ogólnospławnej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przewodów połączeniowych do wpustów deszczowych oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16. Projekt sieci i projekt przyłączy należy przedłożyć w odrębnych opracowaniach.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakładką Klient/Wytyczne.
4. W przypadku opracowania dokumentacji przyłączy na mapie zasadniczej do celów opiniotwórczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
5. Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Inne uwagi:

6. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej jw. opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celów projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spełniający warunki zawarte w „Wytocznych projektowania i budowy...” obowiązujących w MPWiK S.A. należy przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w MPWiK S.A.
7. Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. – Dz. Ustaw nr 50/99. Skład chemiczny wód opadowych - zgodnie z ww. wymogami określonymi w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 964 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. – nie może przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości dla ścieków komunalnych.
8. Do dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wrocławiu należy dołączyć uzgodnienie MPWiK S.A.

Dane techniczne w zakresie dotyczącym sieci wod.-kan. można uzyskać w Centrum Dokumentacji Projektowej GIS MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.

Niniejsze pismo ważne jest 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Sekcja Uzgodnień
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa