

Wg rozdzielnika

TXZ.71.35.42609.42803.2022.JD

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie „Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem między Bulwarem Kaczyńskich a Mostem Grunwaldzkim we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych projektowanych słupów i opraw oświetlenia.

Odpowiedź nr 2:

Karty katalogowe od LUXON:

<http://www.lxn.pl/Nasze-marki/Luxan/Dekoracyjne-slupy-oswietleniowe-w-liniach-stylistycznych/71-P091>

<http://www.lxn.pl/Nasze-marki/Luxan/Dekoracyjne-oprawy-oswietleniowe/22-NORA>

<http://www.lxn.pl/Nasze-marki/Luxan/Akcesoria/109-FUNDAMENTY-I-KOTWY>

Pytanie nr 3:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający posiada umowę na nadzór autorski dla zadania i udostępnionej dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź nr 3:

Umowa na nadzór autorski dla zadania i udostępnionej dokumentacji projektowej będzie zawarta po wyborze Wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy projektowane oprawy oświetleniowe mają współpracować z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem a jeśli tak to z jakim?

Odpowiedź nr 4:

Jest to oświetlenie Tauron Nowe Technologie. Projektowane słupy i oprawy są takie same jak istniejące – będą współpracować z istniejącym sterowaniem.

Pytanie nr 5:

W PROJEKCIE WYKONAWCZYM na rysunku E-03 JEDNOBIEGUNOWY UKŁAD POŁĄCZEŃ OŚW. DR. zapisano : „*UWAGA: NA ISTNIEJĄCYM SŁUPIE NR 85/262 NALEŻY WYMIENIĆ ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NA NORA V, LED 3000lm, LED 24W, 3000K z modułem KWsdlux M2.*” Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w ramach zadania należy wymienić ww. oprawę a jeśli tak to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ją uwzględnić?

Odpowiedź nr 5:

W ramach zadania nie należy wymieniać ww. oprawy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy zastosować zabezpieczenia kabli oświetleniowych w słupach palczatkami termokurczliwymi ?

Odpowiedź nr 6:

Należy zastosować zabezpieczenie kabli oświetleniowych w słupach palczatkami termokurczliwymi.

Z wyrazami szacunku,

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat
2. TXZ a/a

KONTAKT: Justyna Daszkowska, Specjalista Działu Zamówień Publicznych
tel. +48 71 376 07 04 | e-mail: justyna.daszkowska@zdium.wroc.pl